

Protokół
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 11 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

st. kpt. mgr inż. Jerzy Grochowski – naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Gliwicach, działając na podstawie upoważnienia, zn. MZ.5580.50-1.13.JG z dnia 07.08.2013 r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, przeprowadził w dniach od 12.08.2013 r. do 13.08.2013 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w I Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:

Żłobki Miejskie, 44 – 121 Gliwice, ul. Kozielska 71.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego: Pani Hanna Kołodziejczyk – Dyrektor Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Hanna Kołodziejczyk – Dyrektor Żłobków Miejskich w Gliwicach,

Pani Krystyna Skotnicka – Kierownik Żłobka.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

I Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

W związku z wnioskiem Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 71 w sprawie wydania opinii w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie żłobka publicznego – I Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10 dokonano przeglądu pomieszczeń oraz poddano analizie przedstawioną dokumentację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej.

Wśród obiektów przynależnych do żłobka możemy wymienić budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 295,50 m² i kubaturze 918,4 m³. Jest to obiekt składający się z parteru oraz poddasza, które nie jest użytkowane. Na parterze mieści się m.in. wymiennikownia, pomieszczenia gospodarcze, wózkownia. Drugi obiekt to budynek żłobka o powierzchni użytkowej 404,95 m² i kubaturze 1841 m³. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowo zagłębione w gruncie pomieszczenia kuchenne.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynki żłobka zlokalizowane są w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10. Dojazd pożarowy zapewnia ulica Berbeckiego, która przebiega w odległości 9,5 m, należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy

7

7

wspomnianą drogą, a budynkiem występują drzewa o wysokości znacznie przewyższającej 3 m. Od ulicy do wyjścia ewakuacyjnego z budynku prowadzi utwardzone dojście o długości 29,90 m.

Obiekt sklasyfikowano jako niski (o wysokości do 12 m) zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. W budynku przebywa ok. 12 pracowników oraz do 50 dzieci, w godzinach od 6⁰⁰ do 18⁰⁰. Jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru służą hydranty zewnętrzne podziemne zamontowane na miejskiej sieci wodociągowej, najbliższy znajduje się w rejonie ulicy Berbeckiego w odległości kilkunastu metrów od budynków.

Budynek został wyposażony w urządzenia do usuwania dymu z klatki schodowej, gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującym w tym zakresie normatywem, instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany w rejonie głównego wejścia do budynku, hydranty wewnętrzne 25, przy czym hydranty usytuowane są w miejscach powodujących utrudniony dostęp (obniżenia). W przypadku konieczności użycia hydrantu konieczne jest prowadzenie węża przez oddymianą, obudowaną i zamykaną drzwiami przeciwpożarowymi klatkę schodową, co w rezultacie powoduje brak pokrycia zasięgiem hydrantu całej powierzchni chronionej żłobka.

Ewakuacja prowadzona z poszczególnych pomieszczeń do oddymianej klatki schodowej, obudowanej i zamykanej drzwiami przeciwpożarowymi w klasie EI 30, wymiary spoczników wynoszą około 135/126 cm. Z pomieszczeń kuchennych istnieje możliwość ewakuacji poprzez klatkę lub bezpośrednio na zewnątrz, szerokość korytarza prowadzącego do drzwi ewakuacyjnych wynosi 102 cm, a do klatki schodowej 97 cm, w rejonie kuchni mogą przebywać maksymalnie trzy osoby. Pomimo stwierdzenia opisanych zawężeń dróg ewakuacyjnych należy stwierdzić, że nie występuje tryb zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Dodatkowo istnieje druga klatka schodowa nieoddymiana ze stopniami wachlarzowymi, jednak z uwagi na drewnianą konstrukcję schodów nie jest użytkowana jako ewakuacyjna.

W toku działań kontrolnych została przedłożona następująca dokumentacja:

1. Ocena spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Żłobka Miejskiego – Oddział I w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 10, opracowana w czerwcu 2004 roku przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Warzechę UPR. nr 432/2000.
2. Projekt wykonawczy Przebudowa Klatki Schodowej Instalacje Elektryczne i Oddymiania Klatki Schodowej opracowany przez Zakład Projektowania i Usług Technicznych ELPA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, al. Przyjaźni 7/1. Projekt nie został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Projekt budowlano - wykonawczy Rozbudowa Klatki Schodowej w Żłobku Miejskim Oddział I, opracowany przez KONTUR Bogda Matoga z siedzibą w Gliwicach, ul. Architektów 158b. Projekt został uzgodniony bez uwag w dniu 29.12.2008 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Barbarę Ilków nr upr. 112/93.
4. Szczegółowa instrukcja ewakuacji dla I Oddziału Żłobków Miejskich Gliwice, ul. Berbeckiego 10.
5. Dokumentacja z przeprowadzonego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie I Oddziału Żłobków Miejskich Gliwice, ul. Berbeckiego 10.
6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana przez inspektora ochrony przeciwpożarowej inż. Michała Sowę w kwietniu 2013 r. Instrukcja w części graficznej nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
7. Książki obiektu budowlanego dla budynku żłobka oraz budynku wózkowni.

71

7

8. Oświadczenia o przeszkoleniu pracowników w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez mł. bryg. mgr Dariusza Mrówkę.
9. Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego światłem elektrycznym wykonane w dniu 18.07.2013 r. przez Bogusława Wielosławskiego. W protokole przywołano niewłaściwe Polskie Normy.
10. Dokumenty potwierdzające trudno zapalność zastosowanych w obiekcie żłobka wykładzin.
11. Pismo PWiK w Gliwicach z dnia 02.04.2013 r. potwierdzające sprawność hydrantów zewnętrznych stanowiących źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku I Oddziału Żłobków Miejskich w Gliwicach.
12. Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej z grudnia 2012 r. (niesprawne gniazdko) oraz stycznia 2013 r. obejmujące m.in. pomiary rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (protokół nr 67/2013 z dnia 10.04.2013 r.) i przeprowadzonej kontroli wyłącznika przeciwpożarowego zainstalowanego w budynku żłobka – Bogusław Witewski.
13. Protokół pomiarów instalacji piorunochronnej z dnia 25.09.2010 r. – Usługi Elektryczne Doradztwo Techniczne Stanisław Marek.
14. Protokół nr 0365 z dnia 5 lutego 2013 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych.
15. Protokół nr 214/2012 z dnia 08.10.2012 r. z przeglądu hydrantów wewnętrznych – FPHU „Victoria B” Bożena Piotrowska, Gliwice ul. Związkowa 21.
16. Protokół uruchomienia centrali 16.01.2013 r. – Usługi Elektryczne Doradztwo Techniczne Stanisław Marek.
17. Książka Eksploatacji Centrala Oddymiania AFG.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR
Żłobków Miejskich
w Gliwicach
Hanna Korodziejczyk

.....
 (podpis kontrolowanego
 lub osoby przez niego
 upoważnionej)

Naczelnik Wydziału
 Kontrolno-Technicznego
[Podpis]
 st. kpt. mgr inż. Jerzy Grochowski

.....
 (podpis kontrolującego)