

Odb. 15.03.2013 r.
39/2013 JK

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gliwicach woj. śląskie

Gliwice, dnia 15.03.2013 r.

Protokół
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 11 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

kpt. mgr inż. Waldemar Szparkowski i st. kpt. mgr inż. Janusz Kozłowski – funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP w Gliwicach, działając na podstawie upoważnienia, zn. MZ.5580.17.13.WS z dnia 11.03.2013 r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, przeprowadzili w dniach od 13.03.2013 r. do 15.03.2013 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

Nazwa oraz adres lub siedziba kontrolowanego:
Żłobki Miejskie, 44 – 121 Gliwice, ul. Kozielska 71.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego: Pani Hanna Kołodziejczyk – Dyrektor Żłobków Miejskich w Gliwicach.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Hanna Kołodziejczyk – Dyrektor Żłobków Miejskich w Gliwicach,
Pani Sabina Pielichowska – Kierownik Żłobka.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

III Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Kontrolowany oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń i uwag co do terminu rozpoczęcia czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W związku z przesłanym do tut. Komendy pismem z dnia 06.03.2013 r., (data wpływu 07.03.2013 r.) Pani Hanny Kołodziejczyk – Dyrektora Żłobków Miejskich w Gliwicach w sprawie wydania opinii w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego, podjęto działania kontrolno-rozpoznawcze w ustalonym zakresie oraz poddano ocenie i analizie posiadaną dokumentację pod względem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w III Oddziale Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że dla przedmiotowego budynku została opracowana dokumentacja pn. „Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Oddziału III Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ulicy Żeromskiego 26a”, dotycząca możliwości alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku żłobka. W ekspertyzie zaproponowano alternatywne rozwiązania mające zapewnić akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Ekspertyza została opracowana przez: rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr Jerzego Królikowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia.

Postanowieniem Nr 12/2012 z dnia 13.02.2012 r. (zn. WKO.0226.12.2012.MO) Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach wyraził zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wymienionego budynku w sposób inny niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, wskazany w ekspertyzie technicznej.

Ustalono również, że na podstawie przedmiotowej ekspertyzy technicznej i Postanowienia KW PSP w Katowicach opracowany został projekt budowlany, na który udzielono zgodnie z Decyzją Nr 628/2012 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 1 czerwca 2012 r. pozwolenia na przebudowę budynku III Oddziału Żłobków Miejskich przy ul. Żeromskiego 26A w Gliwicach (działka nr 1451 obręb Sośnica). Projekt przewidywał między innymi budowę wewnętrznych instalacji: wody hydrantowej, oddymiania i oświetlenia awaryjnego.

Okazano dokumentację projektową urządzeń przeciwpożarowych – awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożaru i przeciwpożarowego wyłącznika prądu, która nie została uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonano tylko dla części budynku. Zgodnie oświadczeniem kontrolowanego, trwa kompletowanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji.

Uznać należy, że zalecenia zawarte ww. Postanowieniu na dzień dzisiejszy nie zostały zrealizowane.

W toku działań kontrolnych została przedłożona następująca dokumentacja:

- 1) Decyzja Administracyjna Prezydenta Miasta Gliwice Nr 628/2012 z dnia 01.06.2012 r.
- 2) Projekt budowlany i projekty branżowe przedmiotowej inwestycji.
- 3) Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Oddziału III Żłobków Miejskich w Gliwicach przy ulicy Żeromskiego 26a – opracowanie z listopada 2011 r.,
- 4) Postanowienie nr 12/2012 z dnia 13.02.2012 r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku żłobka usytuowanego przy ulicy Żeromskiego 26 a w Gliwicach.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono na 2 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

DYREKTOR
Żłobków Miejskich
w Gliwicach
Hanna Korobczak
.....
(podpis kontrolowanego
lub osoby przez niego
upoważnionej)

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego
.....
st. kpt. mgr inż. Janusz Korobczak

Z-ca Naczelnika Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego
Waldemar Szparkowski
.....
kpt. mgr inż. Waldemar Szparkowski
(podpis kontrolującego)