



Gliwice, 25.06.2025 r.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GLIWICACH
ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

Znak sprawy: MZ.52805.33.2025.2.MK

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225, poz. 1934, Dz. U. z 2023 r., poz. 1493) w dniu:

23.06.2025 r.

przez:

asp. mgr inż. Macieja Kycię – starszego inspektora sztabowego wydziału kontrolno-rozpoznawczego; nr legitymacji służbowej 9460608,

legitymujących się upoważnieniem Nr 101/2025 (zn: MZ.52805.33.2025.1.MK) z dnia 18.06.2025 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Żłobku Miejskim w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Żłobki Miejskie w Gliwicach ul. Kozielska 71 44-100 Gliwice	Sabina Pielichowska – Kierownik Oddziału (upoważnienie z dnia 18.06.2025 r.)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Kamil Pyrczak – Specjalista ds. BHP

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w kontekście sprawdzenia organizacji ewakuacji w obiekcie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: czynności kontrolno-rozpoznawcze podjęto w związku z pismem – zawiadomieniem Pani Sabiny Pielichowskiej (Kierownika III Oddziału Żłobków Miejskich) z dnia 16.06.2025 r. (data wpływu: 16.06.2025 r.), informującym o zamiarze przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku Żłobka Miejskiego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Żłobek Miejski w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 26a.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektów:

Właścicielem żłobka jest Miasto Gliwice, natomiast podmiotem odpowiedzialnym za stan ochrony przeciwpożarowej w budynku żłobka jest Żłobki Miejskie w Gliwicach ul. Kozielska 71.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Kategoria (ZL I-V/PM): ZLII

powierzchnia zabudowy – 639,12 m²,

powierzchnia użytkowa – 854,00 m²,

kubatura – 5021,20 m³,

wysokość – 5,80 m (budynek niski „N”),

ilość kondygnacji nadziemnych – 3 (w tym strych nieużytkowy) ,

ilość kondygnacji podziemnych – 1 (częściowe podpiwniczenie).

Uwagi: Brak.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP): tak / nie

Data opracowania/ostatniej aktualizacji: maj 2015 r. / grudzień 2023 r.

Osoba opracowująca (kwalifikacje): Stanisław Labus (technik pożarnictwa, nr upr. 1415/Z/97)

Czy w instrukcji ujęte zostały praktyczne sposoby sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji: tak / nie

Miejsce lokalizacji IBP: w biurze (pomieszczenie kierownika oddziału).

Uzgodniono z Komendantem Miejskim PSP w Gliwicach zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie / nie dotyczy

Informacje dotyczące praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Założenia:

Okazano scenariusz sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji: tak / nie

Pracownicy poinformowani o planowanej ewakuacji: tak / nie

Przyjęte miejsce powstania zdarzenia/pożaru: zmywalnia grupy II

Przebieg ewakuacji:

Godzina rozpoczęcia ewakuacji: 9.30

Sposób ogłoszenia alarmu: komunikat słowny

Kierujący akcją ewakuacyjną: Sabina Pielichowska (Kierownik Oddziału)

Podjęcie przez personel akcji gaśniczej: tak / nie

Kontrola pomieszczeń po ewakuacji: tak / nie

Sposób zachowania się ćwiczących:

- brak zdyscyplinowania osób ewakuujących się: tak / nie

- wystąpienie zjawiska paniki: tak / nie

- realizacja wcześniej ustalonych zadań przez poszczególne osoby funkcyjne: tak / nie

- zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób po zakończeniu ewakuacji: tak / nie

Lokalizacja miejsc zbiórki: 1 miejsce zbiórki zlokalizowane przy głównym wjeździe na teren żłobka od ul. Żeromskiego (zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego)

Oznakowanie miejsc zbiórki: prawidłowe / nieprawidłowe / brak

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych: tak / nie

Na podstawie czego sprawdzono stan osobowy: lista obecności.

Czy wszystkie osoby opuściły budynek: tak / nie

Liczba osób ewakuowanych: 119 osób

Czas przeprowadzonej ewakuacji: 6 min

Uwagi: brak

4. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego


Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2 egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Sabina Pielichowska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Inspektor Sztabowy Wydziału
Kontrolno - Rozpoznawczego


asp. mgr inż. Maciej Kycia

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)